МОСОБЛГАЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

143026, Московская область, Одинцовский район,
р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д.1
телефон: (495) 597-5530, тел./факс: (495) 597-5555
www.mosoblgaz.ru e-mail: info@mosoblgaz.ru

Технические условия для присоединения № 2542 - 22/1 от 06. 06. 2013 г.

(действительны в течение двух лет)

Настоящие технические условия для присоединения выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 г. № 317, и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. № 9.

Субъект: **ООО «РАСТ»**

Объект газификации:

Автономные источники тепла:
- 3 крышные котельные в составе 1-го котла Novella Maxima RAJ 122 и 1-го котла Novella Maxima RAJ 140 концерна «RIELLO S.p.A» (Италия), общей мощностью 285 кВт, каждая, предназначенные для теплоснабжения жилых домов №№ 5, 10, 13;
- 6 крышных котельных в составе 1-го котла Novella Maxima RAJ 140 и 1-го котла Novella Maxima RAJ 174 концерна «RIELLO S.p.A» (Италия), общей мощностью 342 кВт, каждая, предназначенные для теплоснабжения жилых домов №№ 19, 20, 26, 27, 28, 29;
- 16 крышных котельных в составе 1-го котла Novella Maxima RAJ 209 и 1-го котла Novella Maxima RAJ 244 концерна «RIELLO S.p.A» (Италия), общей мощностью 494 кВт, каждая, предназначенные для теплоснабжения жилых домов №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 23, 24;
- 2 крышные котельные в составе 1-го котла Novella Maxima RAJ 244 и 1-го котла Novella Maxima RAJ 279 концерна «RIELLO S.p.A» (Италия), общей мощностью 570 кВт, каждая, предназначенные для теплоснабжения жилых домов №№ 15, 25;
- 2 крышные котельные в составе 2-х котлов Novella Maxima RAJ 279 концерна «RIELLO S.p.A» (Италия), общей мощностью 608 кВт, каждая, предназначенных для теплоснабжения жилых домов №№ 21, 22;
- котельная в составе 3-х котлов TAUN-NAU 1000N концерна «RIELLO S.p.A» (Италия), общей мощностью 3000 кВт, предназначенная для теплоснабжения здания придорожного сервиса;
- котельная в составе 3-х котлов Novella Maxima RAJ 122 концерна «RIELLO S.p.A» (Италия), общей мощностью 399 кВт, предназначенная для теплоснабжения детского сада;
расположенные вблизи дер. Новое Аристово Красногорского района

Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу): Газопровод высокого давления P=0,6 МПа, D=200 мм, проложенный в районе д. Аристово

Требования к учету газа: Учет газа должен осуществляться в соответствии с действующими Правилами учета газа и Постановлением Правительства Московской области от 28.02.2012 г. № 208/7

015693