



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

ул. Брянская, д.9, Москва, 121059, телефон: (499) 240-03-12, факс: (499) 240-03-62, e-mail: stroinadzor@mos.ru
<http://www.mos.ru/stroinadzor>, ОКПО:40150382, ОГРН:1067746784390, ИНН/КПП:7730544207/773001001

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Мосгосстройнадзора
от "05" июня 2018 г. № 151-13-Р/ЗОС

Номер дела 33749
Экземпляр № 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, ИНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЪЗУЕМЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

г. Москва

(место составления)

"05" июня 2018 г.

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано

Общество с ограниченной ответственностью
"Рождествено"

(наименование застройщика или заказчика,

ОГРН 1057746116636, ИНН 7701579283.

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

125284, Москва, ул. Беговая, дом 6А, помещ.4, тел. (495) 737-32-36, (968) 925-05-09; (916)
514-36-83 (495) 357-31-01.

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

и подтверждает, что объект капитального строительства Строительство инженерных сетей для объектов, расположенных на земельных участках 3, 6.1, 6.2 многофункциональной жилой застройки в районе Митино, вблизи села Рождествено. 5-й этап - внутриплощадочные сети к корп.10

(наименование объекта капитального строительства,

Водопровод - 2Д -100 L-24,0п.м.; Канализация бытовая - Д-100, 2Д -100 Лобщ. - 55,0п.м., Д-200 L-275,0п.м.; Канализация дождевая Д-200 L-95,1п.м., Д-100 L-37,0п.м., Д-400/487 SN16 L-109,4п.м.; ДНС - 3 шт.; Кольцевой дренаж Д-160 SN16 L-355,0п.м., Колодцы ВС10 -21 шт., ВС12 - 3 шт.; Сети электроснабжения 0,4 кВ от ТП 6.2 до ввода в здание -кабель силовой марки АПвзББШп-1 L-3036,0п.м.; Наружное освещение: опора освещения 6,0 м. 23 шт., светильник консольный 28 шт., кабель марки ВББШв 4х16-1кВ L-780,0п.м.; Наружные сети связи: кабель волоконно-оптический марки ИКЛСН-М4П-А32-2,5 L-29,0п.м., кросс

оптический ШКОС-М-2U/4-32-SC -1 шт., модуль кроссовый откидной К-08SC-08SC/АРС - 1 шт., трубы ПВХ 100мм., - L-55,0 п.м.

основные характеристики объекта капитального строительства)

расположенный по адресу: село Рождествено (СЗАО, район Митино)

(почтовый

Москва, СЗАО, район Митино, вблизи с.Рождествено

и строительный)

Разрешение на строительство

№ 77-159000-013994-2017 от 10.02.2017 Мосгосстройнадзором до 10.10.2018

(номер, дата выдачи, кем выдано и срок действия)

Положительное заключение экспертизы проектной документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии с требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации

(номер и дата выдачи, кем выдано)

Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экологической экспертизе

(номер и дата выдачи, кем выдано)

Начало строительства

12.04.2017

(дата начала работ)

Окончание строительства

30.05.2018

(дата окончания работ)

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям

технических регламентов и утвержденной проектной документации

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил),

иных нормативных правовых актов, проектной документации)

Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются:

Акт проверки № 4424/18 от 01.06.2018

(номер, дата акта проверки и пр.)

Начальник отдела УНИИ

Должность

Османов Р.Х.

Личная подпись

Ф.И.О.

Советник УСН

Должность

Цветкова И.В.

Личная подпись

Ф.И.О.

Консультант УНИИ

Должность

Бузанов Д.Н.

Личная подпись

Ф.И.О.

Экземпляр заключения получил:

ф.ч.ч. проекта

Должность

Личная подпись

Г.А.И.И.И.И.И.

Ф.И.О.